



**INSTYTUT
NAFTY I GAZU
PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY**

PL 31-503 Kraków,
ul. Lubicz 25 A
tel.: (012) 421 00 33
fax: (012) 430 38 85

APROBATA TECHNICZNA

Nazwa wyrobu: Części złączne do gazomierzy

Nr aprobaty: AT/2014-03-10 wydanie I/2014

Wnioskodawca: ODLEWNIA ŻELIWA S.A.
ul. Leśna 10
42-400 Zawiercie

Producent: ODLEWNIA ŻELIWA S.A.
ul. Leśna 10
42-400 Zawiercie

Termin ważności:
30 lipca 2019

W wyniku postępowania aprobacyjnego w trybie określonym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 8.11. 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. R.P. z dnia 23.11.2004 r. Nr 249 poz. 2497), Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy udziela Aprobata Technicznej na wyrób:

Części złączne do gazomierzy w asortymencie:

łącznik A/R 1 + nakrętka A/G1¼.

Części złączne do gazomierzy przeznaczone są do pracy w instalacjach gazowych (ciśnienie pracy do 10 kPa) w zakresie temperatur od -30°C do +60°C.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.R.P. z dn.10.09.2004 r. Nr 198, poz.2041), wyrób, na który została wydana Aprobata Techniczna zostaje dopuszczony do obrotu i stosowania na podstawie Krajowej Deklaracji Zgodności z Aprobata.

Kierownik Działu
Aprobat Technicznych

mgr inż. Tadeusz Dziedzic



Dyrektor
Instytutu Nafty i Gazu
Państwowego Instytutu Badawczego

Maria Ciechanowska

Kraków, 31 lipca 2014 r.

Egzemplarz nr ...²...z 4

APROBATA TECHNICZNA

Aprobata jednostronnicowa jest integralną częścią wielostronnicowej Aprobata AT/2014-03-10 wyd. I/2014